

SAC/TC196 全国电梯标准化技术委员会		<h1>标准解释单</h1>		012 GB 7588 第 1 页共 1 页	
标准号	GB7588-2003	条款号	§ 7.7.3.2, § 15.11	代 替 解释单号	
关键词	电梯停层、三角钥匙				
<p>问 题</p> <p>我公司一台乘客电梯已经过有关主管部门验收，并已交付业主。根据业主要求，在其暂时不使用期间，暂将呼梯盒拆下并在此期间禁止使用，由业主张贴警示标志。</p> <p>现向贵委员会咨询以下两个问题：</p> <p>1) GB7588-2003是否有相关规定“此期间电梯必须停靠在首层”？</p> <p>2) GB7588-2003对电梯三角钥匙的使用是否有相关规定？</p> <p>恳请贵委员会给予答复，非常感谢！</p>					
<p>解 释</p> <p>问题1:</p> <p>GB7588-2003对于轿厢停靠的层站位置没有规定。</p> <p>问题2:</p> <p>GB7588-2003 § 7.7.3.2规定：电梯开锁三角形钥匙应只交给一个负责人员，钥匙应带有书面说明，详述必须采取的预防措施。同时，§ 15.11还规定：开锁钥匙上应附带一小牌，用来提醒人们注意使用此钥匙可能引起的危险。</p> <p>因为不当使用开锁三角形钥匙存在坠落井道等方面的风险，所以只允许经过批准的电梯专业人员持有开锁三角形钥匙，同时，该钥匙上应附带一小牌，用来提醒持有者注意使用该钥匙可能引起的危险和注意事项，以防止钥匙持有者用钥匙打开层门，轿厢不在此层时，发生人员坠入井道等方面的安全事故。</p>					
回复日期	2007 年 12 月 29 日		全国电梯标准化技术委员会秘书处 2007年12月29日		
修改日期	— 年 一 月 一 日				
接收日期	2007 年 12 月 10 日				
问题来源	北京中建英杰机电工程有限公司				