

SAC/TC196 全国电梯标准化技术委员会		<h1>标准解释单</h1>		013 GB 7588 第 1 页共 1 页	
标准号	GB7588-2003	条款号	§ 8.2.2	代 替 解释单号	
关键词	轿厢最大有效面积				
<p>问 题</p> <p>GB7588-2003第8.2.2 条规定“为了防止不可排除的人员乘用可能发生的超载，轿厢面积应予以限制。通常，额定载重量和轿厢最大有效面积的关系也应按照表1的规定。”</p> <p>我公司认为：此条规定是为了防止当人员乘用货梯时的可能超载发生，因此货梯的最大面积应和客梯一致即“额定载重对应的轿厢最大有效面积允许增大不大于表列值5%的面积”，而不是表1所对应的面积即为最大有效面积。</p> <p>不知我们的理解是否正确？恳请贵委员会给予答复，非常感谢！</p>					
<p>解 释</p> <p>理解正确。</p> <p>本标准 § 8.2.2原意是：载货电梯用途主要用于运载货物，但不能完全排除人员乘用的可能性，人员乘用时的载货电梯应视同乘客电梯一样，为了防止人员乘用时因可能发生超载而引发的事故，轿厢面积应同乘客电梯一样予以限制，因此，乘客电梯按“本标准表1所列额定载重量对应的轿厢最大有效面积允许增加不大于表列值5%的面积”的规定也适用于载货电梯。</p>					
回复日期	2008 年 02 月 01 日		全国电梯标准化技术委员会秘书处 2008年2月1日		
修改日期	— 年 — 月 — 日				
接收日期	2008 年 01 月 23 日				
问题来源	许昌西继电梯有限公司				