

| | | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------------------------|--|--|
| SAC/TC196 全国电梯标准化技术委员会 | | <h1>标准解释单</h1> | | 029 GB 7588 第 1 页共 1 页 | |
| 标准号 | GB 7588—2003 | 条款号 | § 7.1 | 代 替 解释单号 | |
| 关键词 | 乘客电梯、载货电梯、间隙 | | | | |
| <p>问 题</p> <p>GB 7588-2003 § 7.1规定“对于乘客电梯，此运动间隙不得大于6mm。对于载货电梯，此间隙不得大于8mm。由于磨损，间隙值不得大于10mm。”。</p> <p>请问：是否 § 7.1中的“由于磨损，间隙值不得大于10mm”既适用于载货电梯又适用于乘客电梯？</p> | | | | | |
| <p>解 释</p> <p>本标准 § 7.1 中的“由于磨损，间隙值允许达到 10mm”既适用于载货电梯又适用于乘客电梯。</p> | | | | | |
| 回复日期 | 2012 年 09 月 29 日 | | 全国电梯标准化技术委员会秘书处 2012年09月29日 | | |
| 修改日期 | — 年 一 月 一 日 | | | | |
| 接收日期 | 2012 年 09 月 06 日 | | | | |
| 问题来源 | 西继迅达（许昌）电梯有限公司 | | | | |