

SAC/TC196 全国电梯标准化技术委员会		<h1>标准解释单</h1>		036 GB 7588 第 1 页共 1 页	
标准号	GB 7588—2003	条款号	5.7.1.1, 5.7.3.3	代 替 解释单号	/
关键词	空间, 长方体, 任一平面				
<p>问 题</p> <p>GB 7588—2003中的5.7.1.1 d) 规定“……该空间大小以能容纳一个不小于0.50m×0.60m×0.80m的长方体为准, 任一平面朝下放置即可……”;</p> <p>GB 7588—2003中的5.7.3.3 a) 规定“……底坑中应有足够的空间, 该空间的大小以能容纳一个不小于0.50m×0.60m×1.00m的长方体为准, 任一平面朝下放置即可……”。</p> <p>对于上述条款中的“任一平面朝下放置即可”的理解, 在部分地区验收过程中, 我公司与当地验收机构存在分歧, 分歧的焦点是: 对于上述条款中的空间, 是长方体一个平面能够朝下放置即满足要求, 还是长方体所有平面均能够朝下放置才满足要求。</p> <p>请问贵委员会如何理解上述条款中的“任一平面朝下放置即可”?</p>					
<p>解 释</p> <p>本标准 § 5.7.1.1 d) 和 § 5.7.3.3 a) 中的“任一平面朝下放置即可”是指所提及的长方体只要有一个平面能够朝下放置就满足要求。</p>					
回复日期	2018 年 04 月 28 日		全国电梯标准化技术委员会秘书处 2018年04月28日		
修改日期	— 年 一 月 一 日				
接收日期	2018 年 03 月 28 日				
问题来源	福州快科电梯工业有限公司				