

SAC/TC196 全国电梯标准化技术委员会		标准解释单		002 GB/T 7588.1 第 1 页共 1 页	
标准号	GB/T 7588.1-2020		条款号	§ F. 1	
代 替 解释单号					
关键词	底坑，梯子				
问 题					
GB/T 7588.1-2020的F.1“底坑梯子的类型”中规定： 下列类型的底坑梯子可用于进出底坑(见图F.1)： a) 固定的梯子(类型1)，直立在一个位置，使用和存放在同一位置。或 b) 可伸缩的梯子(类型2a)，直立在两个位置，一个用于使用，另一个用于存放。当人员站在踏棍上时能够转换到使用位置。或 c) 可伸缩的梯子(类型2b)，直立存放，通过水平滑出梯子的底部，人员手动将其移动到使用位置。或 d) 可移动的梯子(类型3a)，直立存放，人员手动移动到倾斜的使用位置。或 e) 可移动的梯子(类型3b)，平放存放在底坑地面上，人员手动移动到倾斜的使用位置。或 f) 可折叠的梯子(类型4)，存放在底坑内，使用时放置并钩在层门地坎上。 对于该标准 § F.1所给出的进入底坑梯子类型，我们认为，针对不同类型的底坑梯子，应满足 § F.1中对应条款给出的要求，图F.1 a)～ f)仅为其实实现方式的参考图示。 请问上述理解是否正确？					
解 释					
进出底坑梯子的类型应符合本标准 § F.1 a)～f) 规定的方式；对于进出底坑梯子，应符合本标准 § F.2～F.5的有关规定。 本标准的图F.1a)～f)是为了辅助理解 § F.1 a)～f) 所规定的进出底坑梯子的类型，不应理解为唯一的实现方案。					
回复日期	2021 年 08 月 13 日		全国电梯标准化技术委员会秘书处 2021年08月13日		
修改日期	—— 年 —— 月 —— 日				
接收日期	2021 年 05 月 11 日				
问题来源	迅达（中国）电梯有限公司				